


**Извещатель с нормально-разомкнутыми контактами (имитатор активного пожарного извещателя)** Установлена перемычка J1.

Ток потребления извещателя в этом режиме должен быть ограничен внешними элементами на уровне, не превышающем 22 мА



**Извещатель с нормально-замкнутым контактом в шлейфе сигнализации без квитирования.** Установлена перемычка J2

с приборами типа "Нота", "Радуга" или аналогичными приборами.