


**Рис.1.** Типовая схема включения извещателя для приборов с однополярным шлейфом сигнализации. Величина резисторов  $R_{ок}$  определяется в соответствии с техническим описанием ПКП.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешается подключать извещатель к источнику постоянного напряжения без элементов, ограничивающих ток значением более 25 мА.



**Рис.2.** Типовая схема включения извещателя для приборов с переполюсовкой шлейфа сигнализации. Величина резисторов  $R_{ок}$  определяется в соответствии с техническим описанием приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (ППКОП).